

Svar på interpellation ang dåligt fungerande sänghissar (RV191977-1)

Janeth Persson (SD) har i en interpellation ställt ett antal frågor angående hissar som fungerar dåligt. Interpellanten har uppmärksammat problemet vid ett verksamhetsbesök och undrar om problemet med långa väntetider vid hissarna påverkat patientsäkerheten.

Det pågår kontinuerligt ett arbete att se över service och underhåll av Region Västmanlands samtliga fastigheter – hissar är här av särskild vikt att de fungerar och är pålitliga.

Hissarna i den stora hisshallen är på gång att bytas ut, enligt det planerade arbete som finns. Arbete kommer påbörjas under våren 2020.

Att det uppstår väntetider vid hissarna när patienter ska transporteras är känt från både verksamheten och driftavdelningen på fastighet. Nya snabbare hissar kan förhoppningsvis lösa en del av det. Dessutom finns så kallad akutkörning på hissarna, vilket betyder hissarna kan prioriteras av personal vid akuta situationer.

Angående hotad patientsäkerhet eller till och med inställda/försenade operationer orsakade av lång väntan på hiss, så finns inget sådant dokumenterat i några avvikelserapporter el dyl.

Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Magnus Ekblad (C), regionråd.